

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «01» марта 2023 г.
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: 83230061000205226608

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. А.П. Пырерки, д. 14

тел.: 8(81853) 4-20-79; эл. адрес: mchsnao@83.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д. 29

тел. 8(81853) 6-02-02, эл. адрес: ondipr@83.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

«17» марта 2023 г., 11 час. 15 мин. № 83-111-2023/0003пп

вручается: Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Ненецкого автономного округа «Детский сад п. Индига» ИНН 2983001890, юридический адрес: 166722, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Индига, ул. Центральная, д. 12
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения временного исполняющего обязанности заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу – временно исполняющего обязанности заместителя главного государственного инспектора Ненецкого автономного округа Мазченко Светланы Андреевны от "01" марта 2023 г., 17 час. 20 мин. № 83-111-2023/0003рс
в период с «06» марта 2023 г. по «17» марта 2023 г.

Старший инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу – государственный инспектор Ненецкого автономного округа по пожарному надзору лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Канев Дмитрий Анатольевич

органа государственного пожарного надзора)

проведено: выездная внеплановая проверка детского сада п. Индига по адресу: 166722, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, п. Индига, ул. Центральная, д. 12

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: и.о. заведующего Портнова Анна Алексеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям раздела XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	03.10.2023	
2	Отсутствует информация изготовителя средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения о возможности эксплуатации пожарной сигнализации сверх срока службы. Отсутствует ежегодное проведение испытаний указанных средств.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	03.10.2023	
4	В организации отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	03.10.2023	
5	Противопожарные расстояния от здания детского сада до склада нефтепродуктов, находящихся в котельной, не соответствует требованиям, указанным в таблице 13	ч. 6, ст. 70 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.10.2023	
6	Пожарные щиты, находящиеся на объекте не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 7	п. 410 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	03.10.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. заведующего Портнова А.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)
(подпись)

Старший инженер ОНД и ПР Главного управления МЧС России по
Ненецкому автономному округу-Государственный инспектор Ненецкого
автономного округа по пожарному надзору лейтенант внутренней службы
Канев Дмитрий Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)



(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала

б государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



